



PISCINAS

CONSTRUCCIÓN Y DEPURACIÓN

C/ . del Plomo, 2 – Pol. Ind. P-29- 28400 Collado Villalba (Madrid) – Telef.: 91 849 93 66 – Fax: 91 849 95 53
C. I. F. B-84087691

CUADRO DE OPERACIONES

POSICIÓN DE OPERACION	VÁLVULA SELECTORA	VÁLVULA DE FONDO	VÁLVULA DE SKIMMERS	VÁLVULA DE LIMPIAFONDOS	VÁLVULA DE RETORNO (SI EXISTE)	VÁLVULA DE DESAGÜE (SI EXISTE)
FILTRACIÓN	FILTRACIÓN	ABIERTA	ABIERTA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA
LIMPIEZA DE FONDOS	FILTRACIÓN	CERRADA	CERRADA	ABIERTA	ABIERTA	CERRADA
LIMPIEZA DE FILTRO	1º LAVADO 2º ENJUAGUE	ABIERTA	ABIERTA	CERRADA	ABIERTA	ABIERTA
APERTURA DE PREFILTRO	CERRADA	CERRADA	CERRADA	CERRADA	CERRADA	CERRADA
VACIADO POR BOMBEO	DESAGÜE O VACIADO	ABIERTA	CERRADA	CERRADA	ABIERTA	ABIERTA

MUY IMPORTANTE

CAMBIOS DE POSICIÓN DE LAS VÁLVULAS SIEMPRE CON MOTOR PARADO.

EN LA APERTURA DEL PREFILTRO, ATENCIÓN A LA POSICIÓN DEL CESTILLO.

EN CASO DE INUNDACIÓN DE LA CASETA, NO INTENTAR PONER EL MOTOR EN MARCHA.

NORMAS BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA

PUESTA EN MARCHA:

- 1º Antes de poner en marcha la piscina a principios de temporada, efectuar una limpieza del filtro con un producto específico, para eliminar los gérmenes que se hallan creado durante el invierno.
- 2º Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6, recuerde que fuera de esta franja, los productos químicos pierden efectividad.
- 3º Efectuar una cloración de choque, hasta lograr que el índice de cloro se sitúe en 1,5 ppm (partes por millón)

OPERACIONES SEMANALES:

- Comprobar el pH y el nivel del cloro con el Test-Kit. de ensayo y ajustar si fuera necesario.
- Lavar el filtro a contracorriente durante un minuto y después enjuagar durante diez segundos.
- Limpiar los cestillos de los Skimmers y prefiltro de la bomba. (Atención a la posición del cestillo del prefiltro)